



Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning

CTC EcoVÅF III

Värmeåtervinningsenhet

Installations- och skötselanvisning

162 101 82-1 2013-10-31

CTC EcoVÅF III

Värmeåtervinningsenhet



Innehållsförteckning

ALLMÄN INFORMATION

1. Uppbyggnad	7	5. Styrutrustning	13
1.1 Funktion	7	5.1 Inledning styrutrustning	13
1.2 Hölje	7	5.2 Inställningar	13
1.3 Filter	7	5.3 Servicemenyer	13
1.4 Värmeåtervinningsenhet	7	5.4 Starkström	14
1.5 Fläkt	7	5.5 Data ingångar svagström	14
1.6 Styrsystem	7	5.6 Omvandlingstabell för givare	14
1.7 Anslutningar	7	5.7 Givarplacering	14
1.8 Cirkulationspump	7	6. Elschema	15
2. Tekniska data	8	7. Drift och skötselinstruktioner	16
2.1 Måttuppgifter	8	7.1 Underhåll filter	16
3. Projekterings och monteringsanvisning	9	7.2 Underhåll fläkt	16
3.1 Ventilation	9	7.3 Rengöring av fläkt	16
3.1.1 Produktens placering	9	7.4 Felsökning fläkt	16
3.1.2 Kanalanslutningar	9	8. Garantibestämmelser	17
3.1.3 Kanalisolering	9	9. Declaration of Conformity	18
3.2 Rörinstallation	10		
3.2.1 Kondensledning	10		
3.2.2 Principskiss rörinstallation	10		
3.3 Elinstallation	11		
3.3.1 Elanslutning	11		
3.4 Strömbrytare	11		
3.5 Elanslutning i cirkulationspump	11		
3.6 Montering av frontlucka	11		
4. Injustering	12		
4.1 Ventilation	12		
4.2 Rörinstallation	12		
4.3 Tryckfallsdiagram vattenbatteri	12		

Enertech AB reserverar sig för eventuella tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar.

För din garanti, – fyll i och skicka in!



Grattis till din nya produkt från CTC!

Viktigt!

Skickas in omg efter installation.
Fyll i här eller på CTC:s webbplats ctc.se

Installationsdatum: 20 _____ - _____ - _____

Produkter som är installerade:

Modellbeteckning: Serien:

Modellbeteckning: Serien:

Modellbeteckning: Serien:

Produkterna är installerade hos:

Namn: _____ Privatperson Företag

Adress: _____ Hemtelefon: _____

Postnummer: _____ Ort: _____ Mobiltelefon: _____

E-Post _____

Produkterna är installerade av:

Företag: _____ Ansvarig installatör: _____

Adress: _____ E-Post _____

Postnummer: _____ Ort: _____ Telefon: _____

Organisationsnummer: _____

Garanti: För samtliga produkter lämnas garanti för konstruktions-, fabrikations- eller materialfel under 3 år räknat från installationsdagen. Se vidare våra garantibestämmelser.

Vik på mitten, tejsa och skicka portofritt till den förtryckta adressen på baksidan!

Tejpa
här.

Garantiregistrering.

Viktigt! Fyll i och posta snarast.

Fyll i uppgifterna på andra sidan, vik längs den streckade linjen, tejpa ihop och posta.



CTC
Svarspost 20377507
341 20 Ljungby

Tejpa
här.

1. Uppbyggnad

1.1 Funktion

Värmeåtervinningsenheten CTC EcoVÅF III används för transport av luft enligt ELSÅK-FS 1999:5-Grupp B, dvs ej för transport av brand- och explosionsfarliga ämnen, slipdamm, sot o dyl. CTC EcoVÅF III överför den energi som finns i frånluften vid ventilation av bostäder till en värmepumps köldbärare och höjer därmed värmepumpens värmefaktor.

1.2 Hölje

CTC EcoVÅF III är uppbyggt av dubbla galvaniserade plåtar med mellanliggande kondens- och ljudisolering. Ytterhöljet är som standard lackerad galvaniserad stålplåt.

1.3 Filter

Aggregatet är utrustat med filter i filterklass G80 för att skydda fläkt och värmeåtervinningsbatteri för igensättning. Filtret är ej tvättbart, utan skall bytas när behov föreligger. Vi rekommenderar byte av filter en gång per år. Filtervakt indikerar när översyn av filtret skall ske.

1.4 Värmeåtervinningsenhet

Den varma frånluften passerar ett vattenbatteri och avger sin värme till den vätska som kommer från mark- eller bergkollektorn etc.

Överförd effekt tillförs den kalla sidan på värmepumpen och ökar därmed värmefaktorn på värmepumpen.

1.5 Fläkt

Fläkten är av EC-typ med framåtböjda skavlar, vilket ger 50-60% lägre energiförbrukning jämfört med konventionella fläktar.

1.6 Styrsystem

CTC EcoVÅF III:s styrutrustning är placerad på framsidan av produkten. Fläktkapaciteten är reglerbar mellan 20 - 99%. Styrenheten har kontinuerlig styrning av cirkulationspump, pumpstopp vid avfrostning och indikerar när det är dags för översyn av filtret.

1.7 Anslutningar

CTC EcoVÅF III:s kanalanslutningar är i dimension 160 mm och med frånluften till höger och avluften till vänster, sett från framsidan av produkten.

1.8 Cirkulationspump

CTC EcoVÅF III har inbyggd cirkulationspump.

2. Tekniska data

Frånluftfläkt 83 W


Kanalanslutningar 160 mm

Cirkulationspump Wilo Ynos Para 25/6-130


Agregatet levereras med stickpropp för skyddsjordat vägguttag, 1-fas 230 V

Filtersats RSK nr: 6246948

2.1 Måttuppgifter



Kapacitetsdiagram EcoVåF



3. Projekterings och monteringsanvisning

3.1 Ventilation

3.1.1 Produktens placering

CTC EcoVÅF III är avsedd för placering på en CTC EcoHeat eller monterad på väggen bredvid bergvärmepumpen. Alternativt kan aggregatet placeras på husets vindsplan.

Vid placering av produkten på vindsplanet skall frysriskan av kondensavloppet beaktas.

CTC EcoVÅF III får ej placeras på vägg till angränsande sovrum.

3.1.2 Kanalanslutningar

CTC EcoVÅF III är avsedd att med frånluftskanaler ventilera bostäder eller lokal med likvärdig miljö.

- Luftbehandlingssystem grupp B enligt starkströmsföreskrifter.
- Imkanal får ej anslutas till CTC EcoVÅF III.
- Luft från poolrum innehållande klorgas får ej anslutas till CTC EcoVÅF III.
- Kanalsystemet skall uppfylla täthetsklass B.
- Frånluftskanalen skall förses med ljuddämpare på 900 mm före aggregatet.
- Avluftskanal skall från aggregatet gå till egen takhuv på yttertak eller till ett ytterväggsgaller.

CTC EcoVÅF III klarar att ventilera hus med ett luftflöde upp till 80 l/s.

3.1.3 Kanalisolering

Frånluftskanaler i varmt utrymme kan vara oisolerade medan avluftskanal kondensisolerar i kallt och varmt utrymme.

Frånluftskanaler i kallt utrymme skall vara isolerade.


Se gällande byggregler.

3.2 Rörinstallation

3.2.1 Kondensledning

Kondensanslutningen har anslutning $\frac{3}{4}$ " invändig gänga och sitter på undersidan av värmeåtervinningsaggregatet. Kondensledning förses med ett vattenlås med en höjd på 250 mm, innan ledningen mynnar ut i avloppstratt.

3.2.2 Principskiss rörinstallation



3.3 Einstallation

3.3.1 Elanslutning

Värmeåtervinningsenheten EcoVÅF III är klassad i droppskyddat utförande. Luftbehandlingssystem grupp B enligt starkströmsföreskrifterna. Aggregatet levereras med stickpropp och skall anslutas till ett skyddsjordat vägguttag 1-fas 230V.

3.4 Strömbrytare

Aggregatet startas och stoppas på strömbrytare placerad under manöverpanelen.

I läge 0 är aggregatets elkomponenter att betrakta som strömförande.

3.5 Elanslutning cirkulationspump

Elanslutning av cirkulationspumpen i värmeåtervinningsenheten EcoVÅF III får ej ske innan systemet är vattenfyllt.

Elanslutningen av cirkulationspumpen sker enligt följande:

- Tag bort lucka märkt "filter".
- Bakom luckan syns nu cirkulationspumpen.
- El-anslutning av cirkulationspumpen i värmeåtervinningsenheten EcoVÅF III sker genom att montera ihop skarvkontaktarna.

3.6 Montering av frontlucka

Frontluckan hängs på de två vita plasthylsorna på EcoVÅF III och sticks in i spåren enligt bild.



! Systemet måste vara vattenfyllt.

4. Injustering

4.1 Ventilation

Ventilationsflöden skall justeras in enligt gällande normer i Byggregler. Om ritning finns injusteras luftflöden enligt på ritningen angivna luftflöden. Imkanal från köksfläkt eller kåpa får ej anslutas till systemet. Fläktkapaciteter framgår av diagram under kapitel Projekterings- och monteringsanvisning och inställning av fläktkapaciteter sker enligt anvisningar i kapitel styrutrustning, service meny.


4.2 Rörinstallation

Vattenflödet genom värmeåtervinningsenheten CTC EcoVÅF III regleras in enligt följande:


Läs av temperaturen vid GT2 notera exempelvis 10 °C.
Se givarplacering kapitel styrutrustning.

Läs därefter av temperaturen vid GT3 om denna temperatur exempelvis är 11 °C reglera på strypventilen tills temperaturdifferensen blir 5-6 °C mellan GT2 och GT3.

4.3 Tryckfallsdiagram vattenbatteri



Effektöverföring (avgiven effekt till köldbärare i förhållande till luftflödet)



5. Styrutrustning

5.1 Inledning styrutrustning

Ändring av fläktkapaciteter kan ske mellan 20-99% och hur inställning sker framgår längre ned på denna sida. Cirkulationspump (CP) styrs kontinuerligt. Om temperaturen understiger inställd temperatur vid GT1, stoppar cirkulationspumpen (CP) under inställd tid och tills temperaturen stigit till inställt värde. Diod längst ned till höger i displayen lyser när cirkulationspumpen (CP) är i drift.

5.2 Inställningar

För att komma in i servicemenyn hålls pilknappen intryckt i 3 sekunder. Stegning mellan de olika menyerna sker med pilknappen. Snabbräkning sker om pilknappen hålls intryckt. Om ingen tryckning på knapparna har skett under 10 min, återgår displayen till normalvisning (frånluftstemperaturen vid GT4)

GT2, GT3 samt GT4 är endast till för temperaturmätningar och har ingen styrande funktion.

N (normal visning) 5.0	Visning temperatur vid GT4
FL (filterlarm)	Visning filterlarm (återställning av filterlarm (blinkande sken) görs genom att hålla inne - och + knapparna i 3 sekunder.)

5.3 Servicemenyer

Meny	Fabriksinställning	Min/Max	Förklaring
1	0 °C	-4 / 4	Visning temperatur GT1 (kalibrering)
2	0 °C	-4 / 4	Visning temperatur GT2 (kalibrering)
3	0 °C	-4 / 4	Visning temperatur GT3 (kalibrering)
4	0 °C	-4 / 4	Visning temperatur GT4 (kalibrering)
5			Visning aktuell hastighet FF1
11	70	20 / 99	Inställning FF1 hastighet.
14	0 °C	-10 / 10	Inställning temperatur GT1 (Cirkulationsstopp)
15	3 °C	1 / 10	Inställning startdifferans GT1
16	5 min	1 / 20	Inställning för tid stopp av cirkulationspump
18	4 månader	1 / 10	Filtervakt (tid i månader)

Test utgång CP 1= igång , 0 =stilla

Meny 1-4 visar aktuell temperatur på givaren.
Om + eller - trycks går man in i kalibreringsläge på aktuell givare.
Givaren kan kalibreras $\pm 4^\circ$

5.4 Starkström

CP	Cirkulationspump (L)
N	Cirkulationspump (N)
L	Inkommande fas
N	Inkommande nolla
N	Används ej här
FV	Används ej här
N	Används ej här
EV	Används ej här

5.5 Data ingångar svagström

1-2	GT1-givare 22k NTC
3-4	GT2-givare 22k NTC
5-6	GT3-givare 22k NTC
7-8	GT4-givare 22k NTC
11-12	FF 0-10V styrning fläkt FF
13-14	Används ej här
15-16	Används ej här
17-18	Används ej här


5.6 Omvandlingstabell för givare

NTC22k	kOhm
0	66,3
10	41,8
20	27,1
30	18,0
40	12,2
50	8,5
60	6,0




OBS ! Givaren måste kopplas loss från reglercentralen för att kunna resistansmätas

5.7 Givarplacering



6. Elschema



7. Drift och skötselinstruktioner

7.1 Underhåll filter

Byte eller rengöring av filter sker genom att:

1. Stäng av produkten på strömbrytaren som sitter på undersidan av styrutrustningen.
2. Tag bort inspektionsluckan som är märkt "FILTER BAKOM DENNA LUCKA".
3. Filtret är nu åtkomligt för rengöring eller byte.
4. Vår rekommendation är att filtret bytes minst en gång per år.
5. Återställning av filterlarm FL (blinkande sken) görs genom att hålla inne - och + knapparna i 3 sekunder.

7.2 Underhåll fläkt

1. Innan service, underhåll eller reparation påbörjas måste fläkten göras spänningslös (allpolig brytning) och fläkthjulet ha stannat.
2. Beakta fläktens vikt vid demontering eller öppnande av större fläktar för undervikande av kläm - och krosskador.
3. Fläkten ska rengöras vid behov, dock minst 1 gång/år för att bibehålla kapaciteten och undvika obalans med onödiga lagerskador som följd.
4. Vid rengöring av fläkten får högtryckstvätt eller starka lösningsmedel ej användas. Rengöring måste ske på ett sådant sätt att fläkthjulets balansvikter ej rubbas eller fläkthjulet skadas.
5. Kontrollera att inga missljud hörs från fläkten.

7.3 Rengöring av fläkt

1. Skruva bort den vänstra frontluckan.
2. Tag därefter bort de två plåtskruvarna.
3. Vilt ned fläktplåten och fläkten är nu åtkomlig för rengöring.
4. Använd dammsugare med borste för rengöring av fläkthus.

7.4 Felsökning fläkt

1. Kontrollera att det finns spänning till fläkten.
2. Bryt strömmen och kontrollera att fläkthuset ej är blockerat.

8. Garantibestämmelser

Detta är ett utdrag ur våra garantibestämmelser. För fullständiga villkor, se AA VVS 09. Om anvisningarna i denna dokumentation ej följs är Enertechs åtaganden enligt dessa bestämmelser ej bindande. På grund av den snabba utvecklingen förbehålles rätten till ändringar i specifikationer och detaljer.

1. För samtliga produkter som marknadsförs av Enertech lämnas garanti för konstruktions- fabriktions- eller materialfel under 3 år räknat från installationsdagen under förutsättning att produkten är installerad i Sverige.
2. Enertech åtar sig att under denna tid avhjälpa eventuellt uppkomna fel, antingen genom reparationer eller utbyte av produkten. I samband med dessa åtgärder står Enertech även för transportkostnader samt övriga åtaganden enligt AA VVS 09.
3. Om köparen själv önskar åtgärda ett eventuellt fel skall produkten dessförinnan besiktigas av oss eller av oss utsedd person. Särskild överenskommelse ska träffas om reparation och kostnader.
4. Fel utgör, enligt fackmans bedömning, avvikelse från normal standard. Fel eller bristfällighet som uppkommit genom onormal påverkan, såväl mekanisk som miljömässig, är ej att anse som garanti.
5. Enertech ansvarar således inte om felet beror på onormala eller varierande vattenkvaliteter, som till exempel kalkhaltigt eller aggressivt vatten, elektriska spänningsvariationer eller andra elektriska störningar.
6. Enertech ansvarar ej heller för fel om installations- och/eller skötselansvisningarna inte har följts.
7. Vid mottagande av produkten ska denna noga undersökas. Om fel upptäcks ska detta reklameras före användandet av produkten. I övrigt ska fel reklameras omedelbart.
8. Enertech ansvarar ej för fel som inte reklameras inom 3 år från installationsdagen.
9. Enertech ansvarar ej för så kallade indirekta skador, det vill säga skada på annan egendom än produkten, personskada eller förmögenhetsskada, såsom affärsförlust eller förlust på grund av driftsstopp eller dylikt.
10. Enertechs ansvar omfattar ej heller ersättning för eventuell ökad energiförbrukning orsakad av fel i produkten eller installationen. Därför är det viktigt att köparen fortlöpande kontrollerar energiåtgången efter installation. Om något verkar tveksamt skall, i första hand, installatören kontaktas. I övrigt gäller bestämmelserna enligt AA VVS 09.
11. Vid behov av översyn eller service som måste utföras av fackman, rådgör med din installatör. I första hand ansvarar han för att erforderliga justeringar blir gjorda.
12. Vid felanmälan skall installatör/återförsäljare kontaktas. De tar kontakt med Enertech som då behöver uppgifter om problemets art, produktens tillverkningsnummer och installationsdatum.

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Enligt EGs Maskindirektiv 2006/42/EG
EGs EMC Direktiv 204/108/EG
EGs Lågspänningsdirektiv LVD 206/95/EG

Tillverkare PBH Produkter AB
Björkelundsgatan 3
532 37 Skara

Försäkrar härmed att:

Produkterna Luftbehandlingsaggregaten typ **EcoVent, EcoVåf och CFA**

Uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskrav på konstruktion och tillverkning av maskiner och säkerhetskomponenter som ställs i rubricerade direktiv under förutsättning att de installeras i anläggning enligt medlevererad instruktion.

Om ändringar görs på produkten blir denna försäkran ogiltig.

Maskinerna är konstruerade och tillverkade i enlighet med följande standarder:

Elsäkerhet	EN 60204-1, 60335-1, -2
Maskinsäkerhet	EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2
Skyddsavstånd	EN 13857:2008
Elektromagnetisk kompatibilitet	EN 61000-6-1,-3
Strålning (människa/maskin)	EN 50366:003

Datum 2013-10-01

Signatur Bernth Andrée

